



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA	15 PRIORIZADAS

5	ID	1384	TÍTULO	Iluminación de la C/ Mónaco, Berna y Parque Jardines de Lisboa	
<p>Descripción: Ampliar el alumbrado o mejorar la iluminación de la C/ Mónaco y Berna y sobre todo del parque Jardines ya que por la noche no hay suficiente iluminación.</p> <p>https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1384</p> <p>Apoyos: 4</p> <p>Beneficiarios: Vecinos del distrito de la Almozara</p> <p>Entidad:</p>					
Contiene documentación anexa:				SI	NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)			
Aspectos a considerar:			
Contiene documentación anexa:		SI	NO
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:		SI	NO

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos técnicos a considerar:	
<p>Se ha estudiado la mejora del alumbrado de la calle Monaco y de los Jardines de Lisboa, ya que la calle Berna tiene unos niveles de alumbrado conforme a los que establece el Reglamento de Eficiencia Energética.</p> <p>En la calle Mónaco se ha previsto la colocación de báculos de 10m con un saliente de 4m. A una altura de 4m se colocará otra luminaria que alumbre hacia la acera.</p> <p>En los Jardines de Lisboa se ha previsto la colocación de alumbrado a lo largo de los nuevos andadores y sustituir el de la zona de juegos infantiles por una columna alta con proyectores.</p>	

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA	15 PRIORIZADAS

Contiene documentación anexa:	SI	<u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :	<u>SI</u>	
		NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)	
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
Detalle de los costes a considerar:	
C/ Mónaco: Baculos y luminarias nuevas, cimentaciones y cableado.....	20.000
Jardines de Lisboa.	
Zona Juegos	
.....	4.000
Andadores	
.....	32.000
Contiene documentación anexa:	
SI	<u>NO</u>
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	56.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
<i>Si el trabajo se realiza con la contrata de mantenimiento de alumbrado, pueden ejecutarse los trabajos en aproximadamente 5 semanas. A este periodo de ejecución, hay que sumarle el plazo de entrega de los materiales, que en el caso de las luminarias alcanza las 8-10 semanas. Si el trabajo se realiza por medio de empresas externas, hay que añadirle el periodo de elaboración y tramitación del concurso correspondiente.</i>

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA	15 PRIORIZADAS

SERVICIO: SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	09-02-2017
---	------------