



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA (foro)	10+ 5 PRIORIZADAS

4	ID	1263	TÍTULO	REPARACION DE ACCESOS AL CENTRO CIVICO LA ALMOZARA
<p>Descripción: Se solicita la reparación de las entradas al Centro Cívico ya sea por la entrada de Puerta Sancho, 30 y por el Parque de la Konga. pues cuando llueve es materialmente imposible acceder sin riesgo de caídas (se estanca agua en las aceras, ya que los desagües están elevados sobre las aceras) .</p> <p>Además en el parque al estar mas elevados los jardines que las aceras también se pone un barrizal cuando llueve por lo cual tampoco se puede acceder sin riesgo de caídas. Se adjuntan firmas y fotos</p> <p>https://zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1263</p> <p>Apoyos: 0</p> <p>Beneficiarios: Usuarios, personal de : Centro de Convivencia Casa de Juventud Centro de Tiempo Libre Biblioteca Centro de Servicios Sociales Centro Cívico</p> <p>Entidad: A 249 firmas de los socios y vecinos del Centro de Mayores y de los vecinos del Barrio de la Almozara</p>				
Contiene documentación anexa:			SI	<u>NO</u>

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)	
<p>Aspectos a considerar:</p> <p>Unicamente es competencia de parques y jardines los andadores de arena de recebo, las aceras perimetrales pertenecen a conservación de infraestructuras por estar clasificadas como viario público.</p>	
Contiene documentación anexa: <u>NO</u>	
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: <u>SI</u> (parcialmente)	



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA (foro)	10+ 5 PRIORIZADAS

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos técnicos a considerar:	
<p>Se trata de un problema mixto entre la acera, cuyo sistema de evacuación de pluviales no es competencia de este Servicio y las zonas estanciales del parque que si son competencia de este Servicio.</p> <p>Se propone una actuacion consistente en dotar al parque de una red parcial de pluviales de 55 metros lineales entre la acera y la zona verde provistas de sumideros y otros 50 metros para la conexión a la red municipal de saneamiento.</p> <p>Igualmente, será necesario renovar el pavimento de arena de las zonas estanciales para ajustarse a las cotas de la acera.</p>	
Contiene documentación anexa: <u>NO</u>	
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : <u>SI</u>	

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)	
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
Detalle de los costes a considerar:	
Se estima que se podrían ejecutar los trabajos con un contrato menor de obras de 50.000,00 € + IVA.	
Contiene documentación anexa:	SI NO
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	50.000,00 € (IVA no incluido)

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
<p>Redacción de proyectos y / pliegos: 2 meses</p> <p>Contratación: 3 meses</p> <p>Ejecución: 2 meses</p>



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	ALMOZARA (foro)	10+ 5 PRIORIZADAS

NOMBRE TÉCNICO/A:
ÁREA: Servicios Públicos y Personal
DEPARTAMENTO: Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos
SERVICIO: Parques y Jardines

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	3 de Abril de 2017
---	--------------------