

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	LAS FUENTES (foro)	14 PRIORIZADAS

4	ID	1068	TÍTULO	Embaldosado en c/Miguel Servet
<p>Descripción: La c/Miguel Servet es una calle que se divide en dos distritos diferentes: el lado oeste pertenece al Distrito de San José y el lado este al Distrito de Las Fuentes. Esta calle ha sido remodelada en diferentes ocasiones. En la última de ellas elembaldosado de las aceras llegó en el Distrito de Las Fuentes hasta la c/Minas. Esta propuesta solicita el embaldosado de las aceras de la c/Miguel Servet desde la c/Minas, ya que el resto de la calle hasta el tercer cinturón no está embaldosado de forma continuada. Además la propuesta es que este embaldosado sea homogéneo para toda la calle.</p> <p>https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/1068</p> <p>Apoyos: 2</p> <p>Beneficiarios: Todas las personas vecinas de la zona de Miguel Servet (antiguo barrio de Montemolín) y especialmente aquellas que tienen peor movilidad.</p> <p>Entidad:</p>				
Contiene documentación anexa:			SI	<u>NO</u>

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)		
<p>Aspectos a considerar: El mantenimiento del viario público corresponde al Servicio de Conservación de Infraestructuras, por lo que se puede ejecutar la obra civil correspondiente para la mejora de la pavimentación de la calle pues se circunscribe a un vial público municipal</p>		
Contiene documentación anexa:		SI <u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: <u>SI</u> NO		

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)		
<p>Aspectos técnicos a considerar: Bajo las aceras se encuentran las redes de abastecimiento de agua, éstas son de materiales y diámetros inadecuados por lo que deberían renovarse junto con la pavimentación de las aceras. La longitud aproximada entre la C/ Minas y la Ronda Hispanidad es de 970 m. y una anchura media de 3,50 m. Por lo que la ejecución total necesitaría de la redacción de un proyecto y la cantidad excedería del presupuesto asignado al distrito. Se propone la ejecución de una manzana, continuando desde la C/ Minas hacia la C/ Tomás Higuera.</p>		
Contiene documentación anexa:		SI <u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: <u>SI</u> (Parcialmente) NO		

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.)		

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	LAS FUENTES (foro)	14 PRIORIZADAS

NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
Detalle de los costes a considerar: La renovación de la acera con la renovación de las redes de abastecimiento (C/ Minas hacia la C/ Tomás Higuerá) ascendería a un presupuesto aproximado de 70.000 €	
Contiene documentación anexa:	SI NO
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	70.000 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
En el caso de optarse por renovar una manzana podría ejecutarse mediante la empresa correspondiente del mantenimiento del viario público siempre y cuando se incremente la partida existente en la cantidad indicada.

NOMBRE TÉCNICO/A: JESÚS GIMÉNEZ PÉREZ/MARÍA UBIERNA ROJO
ÁREA: URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD
DEPARTAMENTO: CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO: CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	6 de Febrero de 2.017
-------------------------------------	-----------------------