

<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>OLIVER/VALDEFIERRO</b>	<b>15 + APOYADAS</b>

<b>RESERVA 11</b>	<b>ID</b>	<b>616</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>VALDEFIERRO. Acondicionamiento de la acera de C/ Jardines Estrella Polar, entre Pegaso y Santa Bárbara</b>
<p><a href="https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/616">https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/616</a></p> <p><b>Descripción:</b>          Se requiere un acondicionamiento y reforma integral de la acera de Estrella Polar, en el tramo comprendido entre C/ Pegaso y C/ Santa Bárbara (unos 60 metros). Actualmente, este tramo se asemeja más a una acequia, con firme de cemento, irregular y cóncavo que impide el tránsito a los vecinos (imposible con carrito de bebé, o personas con movilidad reducida) y provoca grandes problemas de encharcamiento e incluso filtraciones a algún inmueble de esa calle los días de lluvia. Los vecinos nos vemos obligados a transitar por los jardines, estropeándolos, y mojándonos cuando llueve o están regando, y la gente que vive ahí se ve obligada a salir por el garaje de atrás, en Federico Ozanam. Requeriría un firme regular y recto, y con material propio de una acera (baldosa), con alcantarillado o solución equivalente para evitar problemas cuando llueve y posibilitar el normal tránsito de peatones.</p> <p><b>Apoyos:</b> 32</p> <p><b>Beneficiarios:</b> Todos los vecinos que transitan diariamente por esa calle, o vivan en ella, y que ahora nos vemos obligados a dar rodeos.</p> <p>Entidad:</p> <p><a href="#">Foto 1</a> <a href="#">Foto 2</a> <a href="#">Foto 3</a> <a href="#">Foto 4</a> <a href="#">Foto 5</a></p>				
<b>Contiene documentación anexa:</b>		SI	(APORTACIONES)	

<b>INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL</b> (aspectos jurídicos o legales, etc.)		
<b>Aspectos a considerar:</b>		
Informe de Ecociudad en relación al saneamiento (sumideros)		
<b>Contiene documentación anexa:</b>	SI	NO
<b>La propuesta ciudadana es viable competencialmente:</b>	SI	NO

---

**Presupuestos Participativos**

<b>INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS</b>		
<b>JUNTA:</b>	<b>OLIVER/VALDEFIERRO</b>	<b>15 + APOYADAS</b>

<b>INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA</b> (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)		
<b>Aspectos técnicos a considerar:</b> Zona sin pavimentar, junto a espacio ajardinado en pendiente, separado por un muro. El mismo pavimento de hormigón hace de canal de desagüe		
<b>Contiene documentación anexa:</b>	SI	<b><u>NO</u></b>
<b>La propuesta ciudadana es viable técnicamente:</b>	<b><u>SI</u></b>	NO

<b>INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo</b> (aspectos financieros y económicos, etc.) NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente		
<b>Detalle de los costes a considerar:</b> La actuación comprendería: - Nivelación e inclinación del terreno - Dotación de drenaje longitudinal y conexión a pozo existente en calle adyacente - Pavimentación con bordillo prefabricado de hormigón del mismo estilo que el existente		
<b>Contiene documentación anexa:</b>	SI	<b><u>NO</u></b>
<b>COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA</b>	<b>40.500 (IVA incluido) €</b>	

<b>INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:</b>
Se estima que el tiempo necesario para: - Redacción de Memoria Valorada y pliegos: 2 meses. - Contratación: 2 meses. - Ejecución de obras: 2 meses.

<b>ÁREA:</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>
<b>SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras</b>

<b>FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:</b>	2 de febrero de 2017
-------------------------------------	----------------------

---

**Presupuestos Participativos**