



NOTA:
 LAS PIEZAS DE UNIÓN O "FITTING" SERÁN DE LATÓN
 LA TOMA SE REALIZARÁ PREFERENTEMENTE CON LA TUBERÍA EN CARGA.
 LA RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE LOS
 HORMIGONES SE ESTABLECE SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

| Diámetro de la llave de paso (pulgadas) | Dimensiones de la arqueta (cm.) A x A x H |
|---|--|
| 1/2 | 40x40x55 cm. |
| 3/4 | 40x40x55 cm. |
| 1 | 40x40x55 cm. |
| 1 1/2 | 40x40x55 cm. |
| 2 | 40x40x55 cm. |
| 2 1/2 | 60x60x65 cm. |

MODELO: **TOMA DE AGUA PARTICULAR Y ARQUETA DE HORMIGÓN**

ESCALA ORIGINAL A4: 1:20
 ESCALA GRAFICA: 0 2 4 6

M-9-1
 ENERO 2023



INFRAESTRUCTURAS